


Jiří Malysiak
Sportovní 2169/17
Ostrava
702 00



VÁŠ DOPIŠ ZNAČKY
001107227301

NAŠE ZNAČKA
4121612531

LINKA
800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň 16. 1. 2020

Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti o připojení č. 4121612531

Vážený zákazníku,

k Vašemu požadavku na připojení Vašeho zařízení na adrese Kravaře, kat.území: Kravaře ve Slezsku, parc.č.1588, 747 21 Kravaře ze dne 3. 1. 2020 Vám sdělujeme, že Vaše žádost o připojení nespĺňuje některé náležitosti dle vyhlášky, o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů. Proto jí nelze vyhovět zasláním návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o připojení nebo smlouvy o připojení (dále jen „Smlouva“). S ohledem na tuto skutečnost a aktuální stav distribuční soustavy stanovujeme proto pouze předpokládané podmínky připojení.

Předpokládáme, že bude nutné provést úpravu zařízení distribuční soustavy, jejímž investorem bude společnost ČEZ Distribuce, a. s. Předpokládané úpravy zařízení distribuční soustavy provedeme následujícím způsobem:

Ze stávajícího podpěrného bodu č. 2112 umístěného na ulici Hlučínská se provede rozšíření vedení NN kabelem 2xAYKY 3x120+70 délky cca. 92m. Tento povede přes komunikaci a dále krajem parcely č. 1591 až na parcelu žadatele č. 1588, kde bude ukončen ve skříni typu PSS200, umístěné v hranici parcely.

Upozorňujeme, že na základě tohoto vyjádření nevzniká rezervace příkonu. Závazné podmínky připojení budou stanoveny na základě Vámi předaných upřesňujících podkladů týkajících se Vašeho zařízení.

Uvedené předběžné technické podmínky platí pro připojení zařízení s těmito technickými parametry:

- hodnota hlavního jističe před elektroměrem: 3 × 25.0 A
- rezervovaný příkon: 0,000 kW
- rezervovaný výkon: 0,000 kW

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na naší lince 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Při hovoru s operátorem uvádějte prosím naši značku ze záhlaví dopisu.

S pozdravem

Ing. Vít Grabec
Vedoucí oddělení Regionální obsluha